

K č. j.: 1017/2015
Dodatečné informace číslo: 2

Věc: Dodatečné / upřesňující informace k zadávacím podmínkám

Veřejná zakázka:

Název: Poskytnutí prostor pro uzel sítě CESNET2 v Praze a s tím souvisejících služeb (Projekt VI CESNET)
Ev. č. ve VVZ: 519114
Druh VR: otevřené nadlimitní řízení na služby
Datum zahájení: 21. 9. 2015
Číslo jednací zadavatele: 1017/2015

Veřejný zadavatel:

Úřední název: CESNET, zájmové sdružení právnických osob
Poštovní adresa: Zikova 1903/4, 160 00 Praha 6
IČ: 63839172

Vážení,

dne 15. 10. 2015 byly ze strany jednoho z dodavatelů vneseny níže uvedené dotazy k zadávacím podmínkám shora uvedené veřejné zakázky.

V souladu s ustanovením § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) zadavatel tímto uveřejňuje odpovědi na tyto dotazy – dodatečné informace k zadávacím podmínkám předmětné veřejné zakázky.

Dotaz č. 1 (citace)

Dobrý den,

V souvislosti se zadávací dokumentací „Poskytnutí prostor pro uzel sítě CESNET2 v Praze a s tím souvisejících služeb (Projekt VI CESNET)“ bychom se Vás rádi zeptali na několik dotazů.

Konkrétně se jedná o dotaz k článku č. 4.2.2 Požadavky na požadované prostory. V tomto článku jsme nenalezli informaci o tom, zda-li by stojany též měl dodat poskytovatel služeb datových center či budou dodány přímo zákazníkem. Mohu Vás požádat o upřesnění?

Odpověď č. 1

Stojany nejsou předmětem této veřejné zakázky. Poskytnutí (pronájem) stojanů bude případně dojednáno až s vítězným uchazečem, a to na základě využití opčního práva, které si zadavatel vyhradil v odst. 4.2.5 zadávací dokumentace (dále jen „ZD“), tedy na základě jednacího řízení bez uveřejnění ve smyslu § 99 zákona o veřejných zakázkách.

Zadavatel tímto zároveň upozorňuje na chybné číslování pododstavců v tomto odst. 4.2.5 ZD („Opční právo“), kde namísto čísel pododstavců 4.2.4.1 až 4.2.4.3 měly být správně uvedeny čísla 4.2.5.1 až 4.2.5.3. Za tuto formální chybu se zadavatel omlouvá.

Dotaz č. 2 (citace)

Další dotaz je směřován k napájení. Požádáme Vás o upřesnění, zda-li požadujete instalovat 3fázové jištění 1x16 A (A+B), 400V či 1fázové jištění 3x16 A (A+B), 230V (viz body 4.2.2.3 a 4.2.2.4).

Odpověď č. 2

Upřesnění uvedených podmínek - zadavatel požaduje instalovat 3fázové jištění 1x16A, 400V. Pro každý stojan dva přívody.

V Praze dne 20. 10. 2015

Zpracovali: Ing. Václav Novák, Mgr. Vojtěch Široký