

K č. j.: 1008/2021

Vysvětlení zadávací dokumentace číslo: 2

**Věc: Vysvětlení zadávací dokumentace**

**Veřejná zakázka:**

**Název:** CESNET - Dodávka objektového úložiště (2021, Ostrava)  
**Druh VZ:** nadlimitní, na dodávky  
**Druh ZŘ:** nadlimitní otevřené řízení  
**Číslo ve VVZ:** Z2021-006998  
**Datum zahájení:** 23. 2. 2021  
**Adresa VZ na profilu zadavatele:** [https://zakazky.cesnet.cz/contract\\_display\\_269.html](https://zakazky.cesnet.cz/contract_display_269.html)

**Veřejný zadavatel:**

**Úřední název:** CESNET, zájmové sdružení právnických osob  
**Poštovní adresa:** Zikova 1903/4, 160 00 Praha 6  
**IČ:** 63839172

Vážení dodavatelé,

dne 4. 3. 2021 byly ze strany jednoho z dodavatelů vzneseny níže uvedené dotazy k zadávacím podmínkám shora uvedené veřejné zakázky (žádost o vysvětlení zadávací dokumentace).

V souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) tímto uveřejňujeme odpovědi na tyto dotazy – vysvětlení zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky.

| Č. dotazu | Dotaz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Odpověď                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.        | Dotaz:<br>Dle technické specifikace jsou stávající racky osazeny PDU o 20 ks C13 zásuvek (10 A) a 4 ks C19 zásuvek (16 A). Pokud nebude uvedený počet zásuvek pro nabízené systémy vyhovující, je možné stávající PDU zachovat a do jejich zásuvek při splnění příkonových omezení zapojit další PDU, která budou umístěna vodorovně v racku (typická výška vodorovně umístěných PDU je 1U)? | Pokud PDU popsána v bodě 10.9. Přílohy č. 1 zadávací dokumentace (Technická dokumentace a specifikace požadovaného plnění, dále jen „příloha č. 1 ZD“) nebudou pro nabízené systémy dostatečná, je nutno postupovat podle bodů 10.10. a 10.11. přílohy č. 1 ZD. Zadavatel nepřipouští řešení, kdy do stávajících PDU budou zřetězena další PDU. |

Dne 9. 3. 2020 zpracovali:

RNDr. David Antoň, Ph.D.  
Mgr. Vojtěch Široký