

Věc: Vysvětlení zadávací dokumentace
Veřejná zakázka:

Název: Pronájem prostor a racků pro uzel sítě CESNET „Brno 2“, včetně zajištění optického propojení do druhého uzlu v Brně a dalších souvisejících služeb

Druh VZ: nadlimitní, na služby

Druh ZŘ: nadlimitní otevřené řízení

Číslo ve VVZ: Z2021-024484

Datum zahájení: 8. 7. 2021

Adresa na profilu zadavatele: https://zakazky.cesnet.cz/contract_display_275.html

Veřejný zadavatel:

Úřední název: CESNET, zájmové sdružení právnických osob

Poštovní adresa: Zikova 1903/4, 160 00 Praha 6

IČ: 63839172

Vážený dodavatelé,

dne 27. 7. 2021 byly ze strany jednoho z dodavatelů vzneseny níže uvedené dotazy k zadávacím podmínkám shora uvedené veřejné zakázky (žádost o vysvětlení zadávací dokumentace).

V souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) tímto uveřejňujeme odpovědi na tyto dotazy – vysvětlení zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky.

Č. dotazu	Dotaz	Odpověď
1.	Zadavatel v odst. 1.7.1 a 1.7.2 obchodních podmínek ZD používá slovní spojení „maximální úsilí“. Pojem „maximální“ je však v souladu s výkladem i judikaturou obtížně uchopitelný a v důsledcích velmi rizikový. V zásadě může klást neadekvátní požadavky a znamenat nepřiměřené anebo nedůvodné náklady či vynaložené úsilí. Obecně obvyklým i doporučeným pojmem je pak „potřebné“ nebo nejvhodněji „přiměřené úsilí“, kdy zde dochází k zajištění možnosti posouzení a případné modifikaci nároku ve vztahu ke konkrétní události či situaci. Tím je zabezpečen rozsah, který lze po smluvních stranách rozumně a spravedlivě požadovat. Současně by příslušnou úpravou došlo k jednoznačnému naplnění § 6 ZZVZ, kdy nebude zpochybňována zásada	Zadavatel upravuje znění odst. 1.7.1. a 1.7.2. přílohy č. 1 zadávací dokumentace – Závazné obchodní podmínky zadavatele (dále jen „příloha č. ZD“).
		Zadavatel jako přílohu tohoto vysvětlení zveřejňuje opravenou verzi uvedené přílohy č. 1 ZD, která nahrazuje původní verzi.

	přiměřenosti a transparentnosti. Upraví zadavatel textaci obchodních podmínek, aby lépe odpovídala potřebám stran, zakázce i právní praxi?	
2.	Zadavatel v odst. 3.3.1.9 obchodních podmínek ZD uvádí, že „Monitorování stavu zařízení budou provádět obě smluvní strany“. Může zadavatel konkretizovat a lépe vysvětlit, co má na mysli/kam tím míří, resp. jakých zařízení (vč. toho, kdo je vlastní) se závazek týká?	Odstavec 3.3.1 přílohy č. 1 ZD hovoří o odstraňování případných poruch optických okruhů. Zadavatel předpokládá spolupráci s vybranými dodavatelem při provozu optického propojení do uzlu Brno 1; účelem je zajištění kvalitního a pokud možno bezporuchového provozu optického propoje. Ve vztahu k výše uvedenému a odst. 3.3.1.9. přílohy č. 1 ZD bude zadavatel od vybraného dodavatele žádat zejména vizuální kontrolu stavu zařízení, zejména optické signalizace (LED diody) stavu rozhraní využívajícího předmětný okruh v datacentru vybraného dodavatele (na vlastníkově daného zařízení nezáleží).

Přílohy:

- Upravená verze přílohy č. 1 zadávací dokumentace – Závazné obchodní podmínky zadavatele

S ohledem na § 98 odst. 4 zákona zadavatel prodloužil lhůtu pro podání nabídek do 18. 8. 2021, 11:00 (již na základě vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 z 3. 8. 2021).

Datum: 3. 8. 2021

Zpracoval: Mgr. Vojtěch Široký