

Zadavatel:

CESNET, zájmové sdružení právnických osob

se sídlem: Žitná 1903/4, 160 00 Praha 6

IČO: 63839172

Veřejná zakázka:

„Dodávka diskových polí pro MetaCentrum“

podlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ust. § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE I

dle ust. § 98 a 99 ZZVZ

Zadavatel ve věci veřejné zakázky obdržel žádost dodavatele o vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace, popřípadě poskytuje vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace z vlastního podnětu.

Zadavatel vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace uveřejnil včetně přesného znění žádosti na profilu zadavatele.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 (obdržena dne 7. 9. 2021):

Dotaz 1)

Jaké jsou prosím využitelné rozměry uvnitř racků v jednotlivých lokacích?

Informace zadavatele:

Pro lokalitu Brno: rack má půdorys 800x1200mm, vzdálenost svislých lišt je 745mm, od zadní lišty ke dveřím je 290mm.

Pro lokality ÚOCHB a BIOCEV: racky mají půdorys 600x1070mm, jedná se o racky značky APC NetShelter-SX-42U AR3100, jejichž podrobné specifikace jsou volně dostupné na internetu.

Dotaz 2)

Do stávajících serverů v BIOCEVu a na ÚOCHB nejsou požadovány HBA pro připojení nových SAN polí?

Informace zadavatele:

Do stávajících serverů v BIOCEVu a na ÚOCHB nejsou požadovány HBA karty pro připojení nových SAN polí.

Praha dne dle elektronického podpisu

CESNET, zájmové sdružení právnických osob

i.s. MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

JUDr. Petr Novotný, LL.M., jednatel

(podepsáno elektronicky)